

LEGENDA FORZA MOTRICE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadro elettrico
	Canale a filo 500x75mm per FM Luce e Speciali con setto separatore (300-200mm)
	Canale a filo 150x75mm
	Discesa o risalita cavidotti
	Punto di alimentazione diretta:
	LUCERARIO
	SMALTITTORE
	Blindo forza motrice 3P+N+T + testa blindo
	Presse fusibili 220V per blindo FM
	Quadro elettrico prese di servizio composto da: n.1 interruttore MTD 4x16A Iq=0.03 AC n.1 interruttore MTD 2x16A Iq=0.03 AC n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 3P+N+T 32A n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 2P+T 16A
	Quadro elettrico base di carico composto da: n.1 interruttore MTD 4x16A Iq=0.03 AC (quadri base) n.1 interruttore MT 4x16A (presa trifase) n.1 interruttore MT 2x16A (presa monofase interna, esterna e UNEL) n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 3P+N+T 32A n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 2P+T 16A n.2 presa tipo UNEL 2P+T 10/16A (servizio)
	Quadro elettrico carica multipli composto da: n.1 interruttore MTD 2x16A Iq=0.03 AC (presa monofase) n.1 interruttore MTD 4x32A Iq=0.03 AC (presa trifase) n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 3P+N+T 32A n.1 presa tipo CEE 17 interbloccata 2P+T 16A



Techbau S.p.A.
Via del Lago, 17
20033 Capolago Superiore (NO) / Italy
Phone +39 0321 848 100
www.techbau.it

Techbau
Engineering & Construction

00	22/03/2024	Descrizione	LM	AP
REV.	DATA	DESCRIZIONE	Drawn by	Appr. by
PROGETTO: Project				
CITTADELLA DELLA LOGISTICA - CRESPIA LORENZANA (PI)				
TITOLO DOCUMENTO: Document Title				SCALA: Scale
TITOLO				1 : 250
COMMESSA	LIVELLO	ATTIVITA'	PROGRESSIVO	TIPO
JOB	Level	Activity	Number	Type
23P08 D FM009 GA - 00				REV.
				Il tecnico
				Technical designer

La proprietà di questo disegno è riservata ai sensi di legge. Qualsiasi riproduzione o utilizzazione senza permesso può essere punita senza autorizzazione.
The property of this drawing is reserved according to law. Any reproduction or utilization without permission can be punished without authorization.