

COMUNE DI Crespina Lorenzana
Provincia di Pisa
AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 37 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005 EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2007 n. 2/R

Art. 16 comma 2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.

L'intervento non comporta aumento di superficie impermeabile in quanto il terreno su qui insiste è un piazzale asfaltato, già nello stato di fatto da considerarsi superficie impermeabile.

Come indicato in tavola A04, la superficie permeabile del lotto, non variata, copre il 27.9 per cento del lotto e rispetta dunque i requisiti posti dal Regolamento in oggetto.