




PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-OVEST




Piastra 1 - C1 - Magazzino			Piastra 2 - C1 - Magazzino			Piastra 3 - C1 - Magazzino			Piastra 4 - C1 - Magazzino		
Prospetto sud-est			Prospetto nord-ovest			Prospetto sud-ovest			Prospetto sud-ovest		
Piastra radiante			Piastra radiante			Piastra radiante			Piastra radiante		
Hi	1,55	m	Hi	1,55	m	Hi	4,17	m	Hi	4,17	m
Bi	11,45		Bi	11,45		Bi	13,00	m	Bi	13,00	m
Si	17,75	m ²	Si	17,75	m ²	Si	54,21	m ²	Si	54,21	m ²
Elemento radiante			Elemento radiante			Elemento radiante			Elemento radiante		
Si	17,75	m ²	Si	17,75	m ²	Si	21,23	m ²	Si	21,23	m ²
Dimensionamento			Dimensionamento			Dimensionamento			Dimensionamento		
pi	1,00	m	pi	1,00	m	pi	0,39	m	pi	0,39	m
di	3,90	m	di	3,90	m	di	6,20	m	di	14,90	m
F2-1	0,18		F2-1	0,18		F2-1	0,15		F2-1	0,03	
E1	149,00	kW/m ²	E1	149,00	kW/m ²	E1	149,00	kW/m ²	E1	149,00	kW/m ²
df	2,00	m	df	2,00	m	df	2,78	m	df	2,78	m
εf	0,45		εf	0,45		εf	0,57		εf	0,57	
E	11,98	kW/m ²	E	11,98	kW/m ²	E	12,49	kW/m ²	E	2,48	kW/m ²
E soglia	12,60	kW/m ²	E soglia	12,60	kW/m ²	E soglia	12,60	kW/m ²	E soglia	2,50	kW/m ²


NOTE

Si precisa che nel caso in esame, le distanze di separazione d_i delle piastre, risultanti dai calcoli analitici riportati nelle presenti tabelle, sono considerate in pianta dimezzate in quanto il compartimento 1 è dotato di misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione IV (capitolo S.6), in accordo con quanto precisato al punto 4 del paragrafo S.3.11.2 del Codice di Prevenzione Incendi.


PIANTA COMPARTIMENTO 1 - MAGAZZINO



KEYPLAN



- 1 - EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE IN OGGETTO
2 - MAGAZZINO
3 - PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
4 - PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
5 - SERVIZI, UFFICI E PUNTO VENDITA



STUDIO ANTARES CONSULTING SRL

via Santo Stefano 23 56123 Pisa
T/F: +39 0509910590
Mob: 39 3496177241
Mob: 39 3490062883
studio@antaresconsultingsrl.it
P. IVA 02468630500




PROVINCIA: PISA	COMUNE: CRESPINA LORENZANA	UBICAZIONE: VIA KAROL WOJTYLA 6, loc. Pian di Laura
COMMITTENTE: GRAZIANI s.r.l.		PROPRIETA': GRAZIANI s.r.l.

ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO - att.principale 63/2/C - rif.pratica 44055

OGGETTO TAVOLA: PROSPETTI STRATEGIA S3 - PIASTRE RADIANTI	TIPO ELABORATO: ANT	NUMERO TAVOLA: 07	SCALA: 1:100
			FORMATO: A1
			LIVELLO: D
			OPER: CL

Team di lavoro	N. Rev.	Tipo aggiornamento	Eseguito	Verificato	Approvato	Data
Ing. Andrea Etcher	00	Prima emissione	VB	CL	AE	29/10/2021
Ing. Cecilia Lazzerini	01	Seconda emissione	CL	CL	AE	05/04/2021

Progettista/Direttore dei lavori	Ditta esecutrice	Committenza
 Ing. ANDREA ECCHER ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA N° 2986 Sezione A INGEGNERE C.V. in AMBIENTALE INDUSTRIALE, ISCRIZIONE 125136 <i>Andrea Eccher</i>	TIMBRO E FIRMA	TIMBRO E FIRMA

Riferimento archivio interno: 23-017-MUD	Nome File: 23-017-ANT-EG00
Tavola elaborata da:	