COMUNE DI Crespina Lorenzana
Provincia di Pisa
AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME PER IL CONTENIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO DI CUI ALL'ART. 16 DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 37 COMMA 3 DELLA LEGGE
REGIONALE 1/2005 EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 09.02.2007 n. 2/R

Art. 16 comma 2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

L'intervento comporta un aumento di superficie impermeabile, nonostante gran parte dell'intervento incida su un'area già precedentemente asfaltata, la superficie impermeabile viene incrementata di 156 mq.

Come indicato in tavola A04, il progetto garantisce ad ogni modo il mantenimento di una superficie permeabile pari al 25.7% del lotto, rispettando dunque i requisiti posti dal Regolamento in oggetto.